



Latvijas Dabas muzejs

Reģ.nr. LV 90000027926

K.Barona ielā 4, Rīgā, LV-1050

Tālr. 67356023, mob.tālr. 29419793, fakss 67356027

e-pasts: ldm@dabasmuzejs.gov.lv, <http://www.dabasmuzejs.gov.lv/>

Rīgā

..08.08.2016...Nr.

Uz..... Nr.

Pretendentiem

Par Latvijas Dabas muzeja iepirkumu

"Pasažieru lifta piegāde, uzstādīšana un tehniskās apkopes nodrošināšana"

identifikācijas Nr. LDM 2016/05

Pretendenta iesniegtie jautājumi:

1. Šeit būs nedaudz informācijas par durvju platumu. Standarts EN81-70 nosaka minimālās prasības tam, lai personas ar kustību vai funkciju traucējumiem varētu droši un patstāvīgi iekļūt liftā. Standarts nosaka kabīnes lielumu un interjera aksesuārus, kas atvieglo pieeju personām ratiņkrēslā vai ar pārvietošanās palīglīdzekļiem. Minimālais kabīnes izmērs un durvju atvēršanās platums: Viens cilvēks ar ratiņkrēslu: lifta celjspēja 450kg, kabīnes izmērs 1000x1250 mm, durvju platums 800mm.

Iepirkumu komisijas atbilde:

Saskaņā ar 2015.gada 30.jūnija Latvijas Ministru kabineta noteikumiem Nr.331 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves", Būvniecības valsts kontroles biroja rekomendācijām, LR Labklājības ministrijas vadlīnijām "Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem" lifta kabīne ir pieejama vienam ratiņkrēslā sēdošam cilvēkam, ja lifta kabīnes durvju vērtnes platums ir 0,90 m.

Kabīnes izmēri saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju.

2. Pēc mūsu aprēķiniem, nav iespējams kvalitatīvi veikt gan būvdarbus, gan lifta montāžu norādītajā laikā (6 nedēļas), jo montāžas darbus nevar uzsākt kamēr lifta šahta nav gatava, bet būvdarbus nav iespējams veikt kamēr vecais lifts nav demontēts, pie tam visus darbus var veikt tikai dienas laikā piegādājot vajadzīgos materiālus, un netraucējot muzeja darbībai.

Normālais termiņš būtu 1 nedēļa demontāžai, 5 nedēļas būvdarbiem, 5 nedēļas lifta montāžai, 1 nedēļa nodošanai inspekcijai (T.i. darbu uzsākšana 3 nedēļas pēc līguma parakstīšanas, lai pie lifta piegādes viss jau būtu gatavs).

Iepirkumu komisijas atbilde:

Pasūtītājs pirms iepirkuma izsludināšanas ir konsultējies ar speciālistiem un analogisku darbu veicējiem, līdz ar to Iepirkuma nolikumā minētais līguma izpildes termiņš ir uzskatāms par korektu.

Latvijas Dabas muzeja
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



V.Medko